



В результате геодезической съемке было обнаружено, что плиточное покрытие у входа в кафе "Персия" возле дома 1/15 краснохолмской набережной, уложено не правильно в результате чего не происходит вывода сточных и дождевых вод в городские сети Мосводостока. Предлагается демонтировать данный участок и переложить плиточное покрытие согласно проекту предложенному на листе №2.

- ⊕ - Отметка "Условный ноль", в мм.
- ⊖ - Отметка выше "Условного ноля", в мм.
- ⊕ - Отметка ниже "Условного ноля" в мм.
- Дорожная плитка.
- Колодец
- Дренажный лоток
- Дренажная решетка

				<i>Исполнительная документация по рабочему чертежу</i>		
				<i>Предприятие в состав которого входит сооружение</i>		
<i>Должность</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	<i>Наименование сооружения</i>	<i>Наим</i>	<i>Лист</i>
					РД	1
				<i>Исполнительная схема ( наименование изображений )</i>		<i>Наименование организации</i>